nr wypos.	Nazwa wyposażenia	Wymiary w mm	Typ	Moc zainstal.
1	obieraczka do ziemniaków	400*400*750	GP-P8	1 N 230V 0,37 KW
2	stół zlewozmywakowy	1200*600*850	LO 202P	
3	stół zlewozmywakowy	1200*600*850	LO 207L	
4	stół zlewozmywakowy	2600*700*850	LO 202P	
5	stół zlewozmywakowy	2600*700*850	LO 214P	
6	basen na kółkach	800*600*850	LO 405	
7	patelnia elektryczna	700*760*850	PE-1	3 N 400V 6,00 KW
8	kuchnia elektryczna	600*600*850	KSPT-66 ET	3 N 400V 11,13 KW
9	basen do mycia naczyń kuch	800*600*850	LO 408	
10	chłodziarka 120 L	550*600*1200	CSA 24031	1 N 230V 0,60 KW
11	stół zlewozmywakowy	1300*700*900	LO 341 L	z odzysku
12	młynek koloidalny odpadów		Model 650003	1 N 230V 0,68 KW
13	zmywarka do naczyń stoł.	ZK.05.4	600*610*850	z odzysku
14	szafa przelotowa	800*600*1800	800*600*1800	z odzysku
15	stół na naczynia brudne	800*600*850	LO 101	

nr wypos.	Nazwa wyposażenia	Wymiary w mm	Typ	Moc zainstal.
16	stół na naczynia czyste	800*700*850	LO 102	
17	stół na naczynia czyste	800*600*850	LO 102	
18	stół śniadaniowy	1200*800*700	typowy	z odzysku
19	krzesło z siedziskiem tward.		typowe	z odzysku
20	regał nagazynowy stalowy	950*435*1980	RMC 5	
21	zlewozmywak na szafce	800*600*850	ze blach. nierd.	
22	stół roboczy z półką	1000*600*850	LO 102	
23	naświetlacz jaj	184*460*380	Red Fox	1 N 230V 0,25 KW
24	szafa chłod. ze stali nierdz.	680*810*8200	ze stali nierdz.	1 N 230V 0,65 KW
25	szafa z płyty meblowej	1400*600*2000	typowa	
26	podest z drewna	1200*700*100	typowy	
27	regał magazynowy stalowy	1200*600*1800	typowy	
28	stolik z płyty meblowej	600*600*800	typowy	
29	szafka ubraniowa z płyty	900*450*1800	typowa	
30	taboret elektryczny	600*650*400	000. TE-1F	3 N 400V 5,00 KW
31	okap nad urządzeniami	220*900*450	LO 901	1 N 230V 0.036 KW



OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE

- OPRAWA LUXIONA UPDOOR Z WKŁADEM AW 1h
- OPRAWA EWAKUACYJNA TM TECHNOLOGIE (WYJŚCIE)
- OPRAWA EWAKUACYJNA TM TECHNOLOGIE KIERUNKOWA
- OŚWIETLENIE HYDRANTU
- TM TECHNOLOGIE iTECH 9W COR z pierścieniem nastropowym
- TM TECHNOLOGIE iTECH 9W z pierścieniem nastropowym

OPRAWY EWAKUACYJNE ORAZ OPRAWY WYPOSAŻONE W WKŁADY BATERYJNE MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

- OPRAWA LED 32W 3000K SZYBA MLECZNA
- OPRAWA LED 14W DOWNLIGHT IP44 z czujnikiem ruchu
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. p/t
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
- PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY p/t
- PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY p/t
- PRZYCISK ŚWIATŁA – PODŚWIETLANY
- CZUJNIK RUCHU O KĄCIE WIDZENIA MIN. 120 STOPNI I ZASIĘGU 10m

- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE
- J.W. LECZ HERMETYCZNE
- WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ – TELEINFORMATYCZNEJ PODWÓJNE GNIAZDO RJ-45 KAT. 5e
- GONG DWUTONOWY 230V zasilany z rozdzielni RO
- WYPUST ZASILANIA

EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska
ul. Laska 21 lok.8, 98-220 Zduńska Wola,
tel./fax (43) 823 70 60,
tel. 501 032 852,
email: agnieszka.pietrzykowska@en-wip.pl
www.en-wip.pl
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE, NADZÓR

OPRACOWANIE:	**PROJEKT BUDOWLANY**
ADRES:	**Zespół Szkół Samorządowych im. W.S. Reymonta w Pątnowie** **98-335 Pątnów 48, dz. nrr 498/8, 498/9**
TEMAT:	**Projekt budowlany remontu i modernizacji pomieszczeń kuchni z jadalnią**
INWESTOR:	**Urząd Gminy Pątnów** **98-335 Pątnów, Pątnów 48**
RYSUNEK:	**RZUT POMIESZCZEŃ KUCHNI**
PROJEKTANT:	**mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 67/01/WL/01/02/WK
SPRAWDZAJACY:	**mgr inż. Piotr Borkiewicz** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych LOD/0767/POOE/07, 132/02/WK
RYS.N	**E1**
SKALA 1:100	**DATA: WRZESIEŃ 2015r.**