



szczegół A

wymiary w mm

UWAGA

Płatew podparcia belek dachu [element nr 1] łączyć w jedną całość spoiną odwodową 5 mm
Element nr 4 łączyć z elementem nr 1 i 2 spoiną obwodową, pachwinową 3 mm
Element nr 3 łączyć z elementem 2 spoiną pachwinową, obwodową 3 mm
Roboty spawalnicze wykonać elektrodami rutylowymi RL 146

Wykaz stali na wzmocnienie konstrukcji dachu

nr el.	rodzaj elementu	długość el.	ilość szt.	ilość m.	ciężar 1m	ciężar kg
1	70*70*6	27,30	2	54,60	11,30	616,98
2	70*70*6	0,92	24	22,08	11,30	249,50
3	NP 100	1,00	24	24,00	10,60	254,40
4	200*200*10	0,20	48	9,60	15,70	150,72
5	70*70*6	8,00	1	8,00	11,30	90,40
6	150*70*10	0,15	48	7,20	5,50	39,60
7	ø 12/180+nakr.	kpl.	48		0,30	14,40
Ciężar ogółem kg						1416,00

PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:100

branża	TERMOMODERNIZACJA	Rys. nr 6
rysunek	PRZEKRÓJ A-A	Skala 1:100
obiekt	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH	data. Sierpień 2015
adres bud.	PĄTNÓW 105, 98-335 PĄTNÓW Dz. nr 498/8 i 498/9	
inwestor	GMINA PĄTNÓW	
projektant	inż. Kazimierz Wawrzyniak	upr. 45/77