INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PIĘTRA

3.5 - nastawa zaworu termostatycznego

11/509 - grzejnik; wielkość 11; wysokość 500 mm; długość 900 mm
570W - obliczniowe obciążenie cieplne grzejnika

Temat:	Termomodernizacja Budynków Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. Reymonta w Pątnowie
Zadanie:	Remont instalacji centralnego ogrzewania Kotłownia kontenerowa na biomasę
Adres:	98-335 Pątnów Pątnów 105, dz. nr 498/8, 498/9
Inwestor:	Gmina Pątnów 98-335 Pątnów, Pątnów 48
Tytuł rysunku:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT PIĘTRA

Prawa autorskie:
Pracownia Projektowa "IDAS" S.C.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
86-200 Świecie ul. Toruńska 9
tel. (43) 8225556 / pidas@onet.pl

Projektant:
mgr inż. Izabela Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WK/0134/_/2010/OPO/OC04

Sprawdzający:
mgr inż. Sławomir Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dozorych, wentylacyjnych i gazowych WK-DK/_/4239/99,

Faza:	Branża:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE SANITARNE	Wrzesień 2015	1:100	4