



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu  
ul. POW 14, 98-300 Wieluń  
e-mail: wielun@pis.lodz.pl  
telefon: 43 843-39-21, fax: 43 843-40-35

Nasz znak: PSSE.SHŚr-HK.90200-24.2022

Wieluń, dn. 17.02.2022r.

## OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU W PĄTNOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985r. (j. t. Dz. U. z 2021., poz. 195), w związku z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia prowadzonej przez producenta wody Gminę Pątnów z Wodociągu w Pątnowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu w Pątnowie.**

### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu oraz producent wody dokonali poboru próbek wody ze Stacji Wodociągowej i z sieci Wodociągu w Pątnowie, w ramach prowadzonego monitoringu, sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/4/21 z dnia 01.02.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 687/2021-W-1 z dnia 13.04.2026r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 682/2021-W-2 z dnia 01.04.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 766/2021-W-1 z dnia 09.04.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/29/2/20 z dnia 30.07.2020r., sprawozdanie z badania próbek wody nr PSSE-OL-LHK/N/46/1,2/21 z dnia 27.07.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 2756/2021-W-4 z dnia 28.10.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 2756/2021-W-3 z dnia 28.10.2021r., sprawozdanie z badania próbek wody nr 2756/2021-W-2 z dnia 28.10.2021r. i sprawozdanie z badania próbek wody nr 2756/2021-W-1 z dnia 28.10.2021r.

Przeprowadzone badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno zdrowotne, w zakresie przebadanych parametrów, określonych w załączniku 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wieluniu

mgr farm. Barbara Sułkowska  
specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

### Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pątnów w Pątnowie
2. a/a