

P-4, P-3'

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.


Rzędna terenu istniejącego	227,90	227,90
Rzędna osi rurociągu [m]	226,60	228,10
Zagłębienie osi rurociągu	1,30	1,30
Odległości [m]	1,70	1,70
Średnice, materiał	PEHDØ110	PEHDØ110
Długość trasy [m]	0,00	19,90

Spadek

11,0 ‰

SR79KZ8

KZ9SR104

Investor	Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 Pątnów	
----------	--	---

Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium Projekt techniczny
----------------------	---	-------------------------------

Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębien i Józefów, gm. Pątnów
---------------	--

Adres obiektu	m.Popowice, gm. Pątnów
---------------	------------------------

Nazwa rysunku	PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ rurociąg: P-3', P-4
---------------	--

Projektant sp. z o.o.	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-F132/37/PW/2002	Rys nr.
Opracowujący	mgr inż. Filip Grzelak	
Opracowujący	mgr inż. Rafał Olejniczak	
Sprawdzający sp. z o.o.	mgr inż. Monika Zurańska upr. nr WKp/0273/PW05/06	3.31