


# K-0

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	234,61	234,75
Rzędna dna kanału	233,10 233,18	233,24
Zagiębnienie dna kanału [m]	1,51 1,43	1,51
Odległości [m]	6,00	
Średnice, materiał	PVCØ200 Spadek 10,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	6,00

Sistn. SR1

Inwestor  Gmina Patnów Patnów 48 98-335 Patnów			
Jednostka projektowa  Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		Stadium Projekt techniczny	
Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józeńów, gm. Patnów		
Adres obiektu	m. Kadłub, gm. Wieluń		
Nazwa rysunku	PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ kolektor: K-0		
Projektant op. sanitarna	inż. JAROSŁAW GRZEŁAK upr. nr 7131-F132/37/PW/2002		
Opracowujący	mgr inż. Filip Grzelek		
Opracowujący	mgr inż. Rafał Olejniczak		
Sprawdzający op. sanitarna	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/02733/PWOS/06		
Rys nr.			3.1