



Pątnów, dn. 23.05.2022 r.

ZP.271.2.5.2022

***Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu***

**Zamawiający
Gmina Pątnów
98-335 Pątnów 48
NIP: 832-19-79-664**

Wyjaśnienie pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Załączu Wielkim”,

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na zapytania zgłoszone przez uczestników w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela pisemnej odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

„W związku z bardzo istotnymi wątpliwościami co do załączonych dokumentów przetargowych mających istotny wpływ na sposób wyceny prosimy o wyjaśnienie poniższej kwestii:

- pkt 4.4 SIWZ definiuje przedmiar jako materiał pomocniczy a do obliczenia ceny służy dokumentacja projektowa oraz STWiOR
- natomiast w przedmiarze, co bardzo istotne przyjęto w poz.63-68 stolarkę aluminiową o odporności ogniowej EI30 oraz EI60 - w dokumentacji nie znajdujemy zapisów o takich parametrach
- dodatkowo poz. 66 mówi o kurtynach EI60 - w dokumentacji nie znajdujemy takich elementów oraz czego dotyczy ta pozycja.

Ze względu iż takie elementy są wyjątkowo kosztowne i mają znaczący wpływ na cenę oferty prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.”



Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że widniejące w przedmiarze pozycje o numerach od 63 do 68 dotyczące stolarki zostały ujęte na rysunkach zamiennych dołączonych do dokumentacji (tj. pliki oznaczone nazwami I-01z – Rzut piwnicy, I-02z – Rzut parteru, I-03z – Rzut piętra, I-06z – Elewacje). Do sporządzenia oferty należy wziąć pod uwagę parametry wskazane w przedmiarze na ww. pozycjach oraz informacje na rysunkach. Dokumentacja dotycząca niniejszego zamówienia publicznego została zamieszczona na stronie <https://patnow.biuletyn.net/> w zakładce: Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe -> Zamówienia publiczne -> Ogłoszenia 2022.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.