


K-1.1

Poziom porównawczy 210,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	227,10	227,20	227,10	226,90
Rzędna dna kanału	224,17	224,25	224,81	224,99
Zagiębnienie dna kanału [m]	2,95			1,91
Odległości [m]	7,10	27,50	35,00	
Średnice, materiał	PVCØ200	PVCØ200	PVCØ200	
Spadek	10,0 ‰	20,0 ‰	5,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	7,10	34,60	69,60



Investor	Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 Pątnów	
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium Projekt budowlany
Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębien i Józefów, gm. Pątnów-Elementy poza pasem dróg krajowych	Data oprac. Listopad 2021r.
Adres obiektu	m.Popowice, gm. Pątnów	
Nazwa rysunku	PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ	
Projektant sp. z o.o.	inż. JAROSŁAW GRZELAK upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	Rys nr.
Operujący mgr inż.	mgr inż. Filip Grzelak	
Operujący mgr inż.	mgr inż. Rafał Olejniczak	
Operujący mgr inż.	mgr inż. Monika Żurawska	
Operujący mgr inż.	mgr inż. WKP/0273/PW05/06	2.2