
Kolektor K-4
Rurociąg tłoczny P-4
N
E
S
W
S95 226,35 222,82
S96 226,20 222,89
T3
PVCØ200 -14,0- 5‰
PVCØ200 -13,1- i=5‰
Ø110 -14,7-
TS4 226,30 222,75
Proj. złącze kontrolno-pomiarowe do wykonania przez PGE Dystrybucja SA
Proj. brama wjazdowa
Projektowany kabel WLZ
Proj. szafka sterownicza
Proj. ogrodzenie
Proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 ograniczona krwężnikiem bet. 12x25
S97 226,30 223,14
PVCØ200 -49,5- i=5‰
S98 226,65 223,55
PVCØ200 -44,5- i=9‰
S99 227,00 224,00
PVCØ200 -44,5- i=10‰
S100 227,25 224,45
PEHDØ110 -344,5-
PVCØ200 -45,0- i=10‰
S101 227,60 224,76
PVCØ200 -30,9- i=10‰
S102 227,85 225,21
PVCØ200 -45,0- i=10‰
S103 227,95 225,55
PVCØ200 -33,7- i=10‰
SR104 228,00 225,93
PVCØ200 -37,9- i=10‰
KZ9 228,10 226,30
PEHDØ110 -18,2-
KZ8 227,90 226,10
SR79 227,90 226,11
PVCØ200 -45,3- 10‰
S78 227,70 225,65
PVCØ200 -45,0- 10‰
S77 227,55 225,20
SP108 -2,7-
SP109 -9,7-
SP110 -9,8-
SP111 -9,7-
SP112 -9,7-
SP149 -9,6-
SP148 -3,3-
SP147 -9,4-
SP146 -9,7-
SP145 -9,7-
SP144 -9,7-
SP143 -9,7-
SP142 -2,7-
SP141 -2,7-
SP140 -10,2-
SP139 -10,6-
X=5668900,00
Y=6541650,00
Y=6541300,00

Schemat arkuszy


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Jest to kopia mapy do celów projektowych zaewidencjonowana przez Starostę Wieluńskiego pod numerem P.1017.2020.2181 w dniu 30.11.2020r.

Potwierdzam zgodność z oryginałem.

Uwaga!
Na kolizjach z kablami telekom. i przewodami energetycz. zamontować rury ochronne dwudzielne HDPE

L E G E N D A

―	Proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- - -	Proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
☰	Proj. przewiert
—··—	proj. telekomunikacja (kanalizacja kablowa)
—·—	Wewnętrzna linia zasilająca
◎	Tłocznia ścieków sanitarnych

Inwestor
Gmina Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: Projekt budowlany
Skala: 1:500
Data oprac.: Listopad 2021r.

Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów-Element poza pasem dróg krajowych

Adres obiektu: m.Popowice, gm. Pątnów

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant sp. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
Projektant sp. elektryczna	mgr inż. Paweł Buchelt upr. nr WKP/0383/POOE/13
Projektant sp. telekomunikacyjna	inż. Krzysztof Kałużny upr. nr WKP/0140/ZQTP/06
Sprawdzający sp. sanitarna	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06

Rys nr. 1.6


Kolektor K-3.1
Rurociąg tłoczny P-3'
łączy arkusz 1,5
224,30
221,09
PVCØ200
-42,1- 5‰
SP115 -10,8-
SP114 -10,8-
SP113 -3,4-
Proj. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. 1:4 ograniczona krwężnikiem bet. 12x25
Proj. szafka sterownicza
PEHDØ110
-7,2-
Projektowany kabel WLZ
Proj. złacze kontrolno-pomiarowe do wykonania przez PGE Dystrybucja SA
224,10
220,79
TS3
PVCØ200
-7,9- 10‰
224,15
222,35
KZ7
224,15
221,24
220,87
S66
PVCØ200
-17,0- 10‰
SP92 -11,4-
224,20
221,41
S67
PVCØ200
-35,4- 10‰
S68
224,05
221,77
SP93 -2,8-
PVCØ200
-45,3- 7,5‰
SP94 -11,0-
S69
224,90
222,11
SP95 -2,4-
SP96 -10,8-
SP97 -2,5-
S70
225,90
222,64
PVCØ200
-40,6- 13‰
SP98 -10,6-
PVCØ200
-42,0- 10‰
S71
226,15
223,06
SP99 -10,4-
S72
227,00
223,43
PVCØ200
-35,1- 10‰
SP100 -10,1-
SP101 -4,5-
S73
227,15
223,73
PVCØ200
-29,5- 10‰
SP102 -10,1-
SP103 -4,8-
PVCØ200
-46,0- 10‰
S74
227,40
224,19
SP104 -10,2-
SP105 -10,3-
PEHDØ110
-483,4-
S75
227,50
224,54
PVCØ200
-34,4- 10‰
SP106 -10,3-
S76
227,55
224,86
PVCØ200
-32,0- 10‰
SP107 -10,0-
PVCØ
-33,7-