


P-10

Poziom porównawczy 220,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	234,90		235,20
Rzędna osi rurociągu [m]	233,60		233,90
Zagłębienie osi rurociągu	1,30		1,30
Odległości [m]		15,20	
Średnice, materiał		PEHDØ110	
		Spadek	19,7 ‰
Długość trasy [m]	0,00		15,20

S248

SR196

Investor	Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 Pątnów	
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium Projekt techniczny
Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów	Skala 1:100/500 Data oprac. Listopad 2021r.
Adres obiektu	m. Grębień, gm. Pątnów	
Nazwa rysunku	PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ rurociąg: P-10	
Projektant sp. z o.o. Opracowujący mgr inż. Filip Grzelak Sprawdzający mgr inż. Monika Żurawska	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-F132/37/PW/2002 mgr inż. Rafał Olejniczak mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PW05/06	Rys nr. 3.37