


P-7

Poziom porównawczy 230,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	244,50	244,70	244,90	244,80
Rzędna osi rurociągu [m]	243,20	243,40	243,50	243,50
Zagłębienie osi rurociągu	1,30	1,40		1,30
Odległości [m]	11,80	21,50	20,40	
Średnice, materiał	PEHDØ110 16,9 ‰	PEHDØ110 4,1 ‰	PEHDØ110 0,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00	11,80	33,30	53,70

S167

SR152

Investor	Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 Pątnów	
----------	--	---

Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium Projekt techniczny
Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębień i Józefów, gm. Pątnów	Skala 1:100/500
Adres obiektu		Data oprac. Listopad 2021r.

Nazwa obiektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grebień i Józefów, gm. Pątnów
Adres obiektu	m. Józefów, gm. Pątnów
Nazwa rysunku	PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ rurociągi: P-7